



안 전 인 증 서

DNH AS

Gruvevn 2-4, 3770 Kragero Norway

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(Loudspeaker)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
BA-56EExeN(*)

인증번호
17-AV4BO-0119X

용량·등급

Ex d e IIB+H2 T6
Max 6W, Max 100V
-20°C ≤ Tamb ≤ 50°C

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)

인 증 조 건

(뒤쪽)참조

2017년 03월 06일

한국산업안전보건공단





인 증 조 건

1. 제조공장 : “DNH AS, Gruvevn 2-4, 3770 Kragero Norway” 에서 생산되는 제품에 한함

2. 제품개요 :

Sinter 메탈을 적용한 방폭지역에 설치되는 방폭스피커로서 Bronze 재질의 sinter 메탈 장착 제품은 IIC 가스그룹에 사용할 수 없음(Stainless steel sinter 제품 사용)

3. 인증 범위 : 세부모델에 따른 동일형식 범위는 아래와 같음

BA-56EExeN(*)

|
T : Transformer 부착

무표시: Transformer 미부착

4. 안전한 사용을 위한 조건

※ 외부 충격이 발생하지 않는 장소에 설치하고 브라켓 장착된 경우 반드시 구조물과 접지가 유지되도록 할 것