



Certificado de Conformidade Ex

Ex Certificate of Conformity

Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaios no Produto (5)

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product (5)

Certificado N°:
Certificate N°:

NCC 12.0649 X

Revisão/issue n°.: 10

Data de emissão inicial:
Initial issued date:

16/02/2012

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Data de validade:
Validity date:

12/05/2027

Detentor da tecnologia:
Technology owner:

Den Norske Høytalerfabrikk A/S
Gruveveien 4, N-3770, Kragerø, Telemark, Noruega

Solicitante:
Applicant:

SGQEx Certificação e Consultoria Ltda.
R. Maria Luiza, 26, Piraporinha, 09.951-330 Diadema, SP, Brasil
CNPJ: 41.890.176/0001-43

Fabricante:
Manufacturer:

Den Norske Høytalerfabrikk A/S
Gruveveien 4, N-3770, Kragerø, Telemark, Noruega

Produto:
Product:

Alto falante DSP-15EExmN(T) e DSP-15EExmNM(T)

Marca Comercial:
Trademark:

N/A

Tipo principal de proteção:
Main type of protection:

d, e, m, t

Marcação:
Marking:

Ex db eb mb IIB+H₂ T4 Gb
Ex db eb mb IIC T4 Gb
Ex tb IIIC T105°C Db IP66/IP67
(-50 °C ≤ T_{amb} ≤ +60 °C)

Aprovado para emissão em conformidade com o regulamento e normas aplicáveis
Approved for issue in conformity with rule and applicable standards

Posição:
Position:

Isaias Teixeira do Carmo Júnior
Gerente de Processos
Process Manager

Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, anexo à Portaria Inmetro n°. 115 de 21 de março de 2022.

Certificate issued in according to Brazilian requirements attached to INMETRO's Ordinance n°. 115 issued on March 21th, 2022.

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
This certificate may only be reproduced in full.
2. Este certificado não é transferível e é de propriedade do organismo emissor.
This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.
3. A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.
The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting the website of the Inmetro.
4. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.
This certificate of conformity was issued by a certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:
Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.
Acreditação Cgcre n° 0034 (16/10/2003)
Av. Orosimbo Maia, n° 360, Campinas, SP, Brasil, CEP 13010-211
CNPJ n° 16.587.151/0001-28
www.ncc.com.br





Certificado de Conformidade Ex

Ex Certificate of Conformity

Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaios no Produto (5)

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product (5)

Certificado Nº:
Certificate Nº:

NCC 12.0649 X

Revisão/issue nº.: 10

Data de emissão inicial:
Initial issued date:

16/02/2012

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Unidades fabris adicionais:
Additional manufacturing locations:

N/A

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam às normas relacionadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos Ex cobertos por este certificado, foi avaliado e atendeu aos requisitos do Regulamento Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas no Regulamento Inmetro.

This certificate is issued as verification that samples, representative of production, were assessed and tested and found to comply with the standards listed below and that the manufacturer's quality management system, relating to the Ex products covered by this certificate, was assessed and found to comply with the Inmetro Regulation. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

NORMAS:

STANDARDS:

O produto e quaisquer variações aceitáveis para ele especificados na relação deste certificado e documentos mencionados atendem às seguintes normas:

The product and any acceptable variations to it specified in the schedule of this certificate and the identified documents, was found to comply with following standards:

ABNT NBR IEC 60079-0:2020	Atmosferas Explosivas Parte 0: Equipamentos – Requisitos gerais.
ABNT NBR IEC 60079-1:2016	Atmosferas Explosivas Parte 1: Proteção de equipamento por invólucro à prova de explosão “d”
ABNT NBR IEC 60079-7:2018	Atmosferas Explosivas Parte 7: Proteção de equipamentos por segurança aumentada “e”
ABNT NBR IEC 60079-18:2016	Atmosferas Explosivas Parte 18: Proteção de equipamento por encapsulamento “m”
ABNT NBR IEC 60079-31:2022	Atmosferas Explosivas Parte 31: Proteção de equipamentos contra ignição de poeira por invólucros “t”

As normas relacionadas não se referem aos equipamentos e componentes Ex certificados e utilizados na montagem completa.

Este certificado **não** indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho elétrico além daqueles expressamente incluídos nas normas relacionadas acima.

The standards listed does not refer to the certified Ex equipment and components used in the whole assembly.

This certificate **does not** indicate compliance with electrical safety and performance requirements other than those expressly included in the standards above listed.

RELATÓRIOS DE ENSAIO:

TEST REPORTS:

Amostras do(s) produto(s) relacionado(s) passaram com sucesso nos ensaios registrados em:

Samples of the product(s) listed have successfully met the test requirements as recorded in:

Tabela / Table 1 - Relatório(s) de ensaio

Identificação Identification	Emissão Emission	Laboratório Laboratory
NO/NEM/05/63165	03/08/2006	NEMKO
NO/NEM/ExTR11.0028/00	21/10/2011	
NO/NEM/ExTR11.0028/01	03/08/2012	
NO/NEM/ExTR11.0028/02	05/06/2013	
NO/NEM/ExTR11.0028/04	30/06/2015	DNV
NO/NEM/ExTR11.0028/05	06/04/2016	
NO/NEM/ExTR11.0028/06	13/09/2016	
NO/PRE/ExTR18.0081/02	05/07/2021	PRE



Certificado de Conformidade Ex

Ex Certificate of Conformity

Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaio no Produto (5)

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product (5)

Certificado Nº:
Certificate Nº:

NCC 12.0649 X

Revisão/issue nº.: 10

Data de emissão inicial:
Initial issued date:

16/02/2012

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Relatório de auditoria / Relatório de Avaliação da Qualidade:

Audit report / Quality Assessment Report:

Data da auditoria: 20/01/2021

DESCRIÇÃO:

DESCRIPTION:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado são como segue:

Products and systems covered by this certificate are as follows:

O alto-falante é composto por três compartimentos, o invólucro do transformador "Ex d" fabricado em liga de alumínio, um compartimento selado "Ex m" onde se encontram o fusível térmico e o cartão de memória, e o compartimento de terminais "Ex e". O invólucro do alto falante é fabricado em plástico antiestático.

O (T) no modelo indica que o produto é equipado com um transformador. Para os alto falantes que estarão sujeitos a uma atmosfera explosiva do subgrupo IIC, o material sinterizado deverá ser de aço inoxidável e para o subgrupo IIB+H₂ deverá ser utilizado um material de bronze.

O equipamento possui duas entradas M25 (máximo) para a passagem dos cabos, que deverão ser fechadas com componentes Ex certificados e que o tipo e grau de proteções sejam adequados.

O equipamento possui duas entradas M25 (máximo) para a passagem dos cabos, que deverão ser fechadas com componentes Ex certificados e que o tipo e grau de proteções sejam adequados.

Variações:

- "MF" Com câmara encapsulada e cabo permanentemente conectado;
- "L" Tipo corneta longa.

Tabela / Table 2 – Notação do(s) modelo(s) pertencente(s) à família no certificado de conformidade.

Marca Mark	Modelo Model	Descrição Description	Código de barras comercial Commercial barcode
N/A	DSP-15EExmN(T)	Versão padrão com transformador.	N/A
	DSP-15EExmNM(T)	Versão com uma placa de monitoramento instalada (LMC170) e transformador.	

Características técnicas:

Tensão = 100 V

Corrente máxima: 0,25 A

Código de Barras (GTIN):

N/A

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:

CONDITIONS OF CERTIFICATION:

Este certificado é válido apenas para o produto de modelo idêntico ao produto efetivamente ensaiado. Quaisquer modificações no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva do produto, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este certificado.

This certificate is valid only for the model of product identical to effectively tested. Any changes in the project, and the use of components and / or materials different from those defined by the descriptive documentation of the product, without the prior permission of the NCC, will invalidate this certificate.

O usuário tem responsabilidade de assegurar que o produto será instalado/utilizado em atendimento às instruções do fabricante e às normas pertinentes em instalações elétricas em atmosferas explosivas.

The user is responsible for ensuring that the product must be installed / used according the manufacturer's instructions and the relevant standards in electrical installations in explosive atmospheres.



Certificado de Conformidade Ex

Ex Certificate of Conformity

Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaios no Produto (5)

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product (5)

Certificado N°:
Certificate N°:

NCC 12.0649 X

Revisão/issue n°.: 10

Data de emissão inicial:
Initial issued date:

16/02/2012

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos equipamentos são de responsabilidade dos usuários e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com recomendações do fabricante.

The installation activities, inspection, maintenance, repair, overhaul and recovery of equipment are the responsibility of users and must be implemented in accordance with the requirements of current technical standards and manufacturer's recommendations.

Condições de fabricação:

Conditions of manufacturing:

Deve ser realizado ensaio de rigidez dielétrica de acordo com o item 9.2 da ABNT NBR IEC 60079-18.

Deve ser realizada inspeção visual do encapsulamento em cada alto-falante fabricado, de acordo com ABNT NBR IEC 60079-18.

Marcação de advertência:

Warning marking:

ATENÇÃO – NÃO ABRA QUANDO ENERGIZADO.

Condições específicas de utilização segura:

Specific conditions for safe use:

O alto falante deve somente ser instalado em áreas onde há baixo risco de impacto.

Quando o suporte do alto falante for montado este deve ser devidamente aterrado.

DOCUMENTAÇÃO CONTROLADA, DESCRITIVA DO PRODUTO (CONFIDENCIAL):

DESCRIPTIVE CONTROLLED DOCUMENTS OF THE PRODUCT (CONFIDENTIAL):

Tabela / Table 3 – Documentação descritiva

Identificação Identification	Revisão Issue
1188-A4-G	G
DSP15EExmNT Inmetro	07/05/2021
2610	B

Identificação Identification	Revisão Issue
2205 (Drawing)	9
2559 INMETRO_label_DSP-15EExmN..80x45	02

Identificação Identification	Revisão Issue
2205-A3 (Partlist)	8
2560	01



Certificado de Conformidade Ex

Ex Certificate of Conformity

Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaios no Produto (5)

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product (5)

Certificado Nº:

Certificate Nº:

NCC 12.0649 X

Revisão/issue nº.: 10

Data de emissão inicial:

Initial issued date:

16/02/2012

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5

Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

REGISTRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE TÉCNICA E DETALHES DE REVISÕES DO CERTIFICADO:

TECHNICAL CONFORMITY ASSESSMENT REGISTER AND DETAILS OF CERTIFICATE ISSUES:

Tabela / Table 4 – Histórico do certificado

Revisão Revision	Data de revisão Revision date	Certificado Certificate	Descrição Description	Processo Process	Fluig
0	16/02/2012	NCC 12.0649 X	Emissão inicial.	16360/12.1	-
1	30/03/2012		Correção no nome do modelo DSP-15EExmNM(T).	16360/12.1	-
2	30/01/2013		Alteração do produto e Inclusão de Condições Específicas de Utilização.	16360/12.1	-
3	08/05/2015		Recertificação do processo 16360/11.1	30241/14.1	194321 (BPM)
4	02/10/2015		Inclusão do grau de proteção IP66/IP67 na marcação. Correção da descrição do equipamento.	30241/14.1.Rev.04	223129 (BPM)
5	31/03/2016		Exclusão de modelos e revisão da documentação descritiva do equipamento.	30241/14.1.Rev.05	261497 (BPM)
6	14/06/2018		Recertificação com alteração: Inclusão de variantes alternativas e inclusão de terminais alternativos.	16630/11.1.Re2	432370 (BPM)
7	12/05/2021		Recertificação e atualização da documentação descritiva.	16630/11.1.Re3	10470
8	04/03/2022		Atualização da documentação descritiva e atualização de norma.	16630/11.1.Re3.Rev1	48302
9	03/03/2023		Adequação do processo de certificação para atendimento a nova portaria nº 115, de 21 de março de 2022 e atualização da data de validade.	16630/11.1.Re3.Rev1.M1	103696
10	05/06/2024		Manutenção com revisão para alteração do solicitante.	16630/11.1.Re3.Rev1.M2	216406